

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«14» августа 2023 г., 29230063169207231490

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролльном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России»**
(указывается наименование контролируемого (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«30» августа 2023 г., 12 час. 20 мин. № 2308/018-29/20-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Архангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д. 13

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 14 » августа 2023 г., № 2308/018-29/20-В/РВП, учетный номер проверки 29230063169207231490.

(указывается санкция решения уполномоченного должностного лица контролируемого (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вида государственного надзора (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единим реестром видов федерального государственного надзора (надзора), регионального государственного надзора (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Шаповалова Анна Юрьевна – старший дознаватель отдела ФГИН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" (государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" по пожарному надзору)
2. Гришина Дарья Алексеевна – старший инспектор отдела ФГИН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" (государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), указываемое должностное лицо (указываемое лицо) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) и/or принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, г Мирный ул. Дзержинского, д. 8

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ГОРОДА МИРНОГО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 2925002045, адрес регистрации юридического лица: АРХАНГЕЛЬСКАЯ, МИРНЫЙ, УЛИЦА, ДЗЕРЖИНСКОГО, 8

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) гражданских или юридических организаций, их индивидуальные номера налогообложения, адрес организаций (ее физических, представительства, обособленных структурных подразделений), соответствующих за соблюдение обязательных требований объектов контроля, в отношении которых вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «17» августа 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «30» августа 2023 года, 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Отсутствуют на объекте эксплуатационные документы на объектовое радиопередающее устройство по передаче сигнала на пульт «01», эксплуатируемое более 10-ти лет. Модернизация средств обеспечения пожарной безопасности по замене объектового радиопередающего устройства «ОРПУ» и приемно-контрольного охранно-пожарного прибора «Барьер» не проведена.

Бк № 144

07.08.2023

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

10.12.2024

2. Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (СИЗОДы).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 30. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

10.12.2024

3. Для декоративного покрытия стен в залном актовом помещении применены декоративно-отделочные материалы и с показателями пожарной опасности выше, чем «Г1, В1, Д2, Т2». На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. (Дополнительно табл. 27,28 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности

Срок устранения нарушения:

10.12.2024

4. Для декоративного покрытия стен и перегородок в залном помещении столовой применены декоративно-отделочные материалы и с показателями пожарной опасности выше, чем «Г1, В1, Д2, Т2». На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. (Дополнительно табл. 27,28 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 23, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 30, Статья: 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности

Срок устранения нарушения:

10.12.2024

5. На объекте защиты не предусмотрено обозначение проектных препятствий на путях эвакуации (выступы, низкие проемы, изменение уровня пола, ступени, пороги и т.п.) фотолюминесцентной разметкой.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в

части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

10.12.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта в его структурной единице, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, касающихся должностных лиц, выявивших обязательное требование), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием решений разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решениями контролирующего (надзорного) органа, являющиеся предметом текущей проверки, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель отдела ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" (государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" по пожарному надзору) Шаповалова Анна Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



Шаповалова Анна Юрьевна - старший дознаватель отдела ФГПН ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" (государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление ФПС № 18 МЧС России" по пожарному надзору), телефон: 88183451221, e-mail: ofgpn.m.sufps18@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, написавшего подготовленный проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

Избачена цель, доктор МКОУ СОШ № 4, ознакомлена

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«___» часов «___» минут «30» августа 2023 г.

МВ

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и адрес направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

